

Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»

(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 229 от «10» 08 2023г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Ново-Полтавское, Прохладненского-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 57 от 07.08.23г.
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	07.08.2023; время: 11-01
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	07.08.2023; время: 14-00
Даты начала и окончания выполнения испытаний	07.08.2023 – 10.08.2023г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	НД на метод испытаний
	6	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,24 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,67 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мг/дм ³	$0,64 \pm 0,13$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм ³	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм ³	$1,5 \pm 0,3$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм ³	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм ³	$4,1 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм ³	$120,0 \pm 12,0$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм ³	$8,4 \pm 0,17$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм ³ (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм ³ (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм ³ (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм ³	$0,175 \pm 0,05$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализац. (сухой остат.)	мг/дм ³	$333,0 \pm 6,7$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутс	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутс	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Сергеева З.Н.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ


Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 295 «09» 08 2023 г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Ново-Полтавское, Прохладненского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 57
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	вод.сеть
Дата и время отбора проб(ы)	07.08.2023г., время: 10-44 – 11-14
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	07.08.2023г; время: 14-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	07.08.2023г. – 09.08.2023г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лаборатории	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	5	Администрация (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,48 \pm 0,1$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$1,5 \pm 0,45$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.1-2013
	7	ул. Третьякова 217 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,36 \pm 0,07$	2,6	
			цветность		$2,0 \pm 0,6$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус				
			запах				
			мутность				
			цветность				
			ОМЧ				
			ОКБ				
			E.coli				



Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

(подпись)

Сергеева З.Н.