

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 448 «31» 10 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Малакановское, Прохладненского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 84
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	29.10.2024г., время: 09-10 – 09-20
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.10.2024г; время: 13-35
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.10.2024г. – 31.10.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	1	Администрация (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	1,03±0,2	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	7,9±2,4	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	1 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	11,7 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	11,7 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	2	Скважина	привкус		0	2,0	
		(ул. Интернациональная, 40; в/к)	запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		1,42±0,44	20,0	
			ОМЧ		1 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Дз

Кодзокова Р.В.

