

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 191 «29» 05 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Учебное, Прохладненского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 37
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	28.05.2025г., время: 12-35 – 12-52
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	28.05.2025г.; время: 14-20
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	28.05.2025г. – 29.05.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	14	Ул. Школьная, 2 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	15	Скважина № 4	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

А

Кодзокова Р.В.

